



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/632 от 15.11.2024г.

Мною, Волянюк Еленой Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: ГБОУ СОШ с. Богдановка по
адресу: Юридический адрес: 446415, с. Богдановка, ул. Конычева, 12А

фактический адрес: 446415, с. Богдановка, ул. Конычева, 12А, 446415, с. Богдановка, ул.
Ленинская, 7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований, по адресу: 446415, с. Богдановка, ул. Конычева, 12А.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п.2.2.4. покрытие территории, перед входом в здание школы имеет дефекты, а именно трюшены, ямки;

- п. 2.5.2. нарушена целостность полов в коридоре начального звена на 2 этаже, 3 этаже, в кабинетах линолеум порван;

- п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: в коридоре коридора 2 этажа, 3 этажа начального звена, на потолке трещины, признаки поражения грибком, краска шелушится, на стенах шелушится краска, в туалете — на стене кафельная плитка отклеилась, местами отсутствует, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

-п. 2.13. в горячем цехе, в зонах являющимися источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции

Выявлены нарушения обязательных требований, по адресу: 446415, с.Богдановка, ул. Ленинская, 7

- п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: во всех групповых помещениях, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2026г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	п. 2.2.4 Обеспечить покрытие территории, перед входом в здание в соответствии требований, а именно ровное покрытие, без трещин, ям. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
2	-п. 2.5.3.Обеспечить целостность внутренней отделки и потолка: в коридоре коридора 2 этажа, 3 этажа начального звена, на потолке трещины, признаки поражения грибком, краска шелушится, на стенах шелушится краска, в туалете – на стене кафельная плитка отклеилась, местами отсутствует. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3	- п. 2.5.2. Обеспечить целостность покрытия пола в коридоре начального звена на 2 этаже, 3 этаже, в кабинетах. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно: -п. 2.13. Обеспечить в горячем цехе, в зонах являющимися источниками выделения влаги, тепла локальную вытяжную систему вентиляции.
4	Выявлены нарушения обязательных требований, по адресу: 446415, с.Богдановка, ул. Ленинская, 7 - п. 2.5.3 Обеспечить целостность стен и потолков: во всех групповых помещениях, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ директора ГБОУ СОШ с. Богдановка А.С. Мажаровская 446415, с. Богдановка, ул. Конычева, 12А,

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 446370, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 23

- тел: 8 (846 63)2-17-40

- E-mail: fsnkinel@fsnsamara.ru

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

- Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


- В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

- В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы

гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

- В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Е.А. Волянюк
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 15.11.2024г.


(подпись)

А.С. Мажаровская
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Кинельское adm@samara.edu.ru Кинельское управление
министерства образования и науки Самарской области.